

ProDB: d:\...\planung_mit_abkoppelung_memmert\bÜba_progn_abkopp_memmert.rdb / RefDB: d:\...\rehm_hykas
 \BÜCHENBACHRef.mdb

Planungsbüro J.Wolfrum GmbH * Hagenstraße 13 * 90530 Wendelstein * Tel. 09129/8050 Fax: 09129/26088

Projekt: Gemeinde Büchenbach Planung 2024 SKO Planungen Gesamtentwässerung (integrale Entw.-Planung)

Regendaten

Station: RS1

Regenbezeichnung: Euler T1 D45 KOSTRA 2020

Regendauer: 45 min

Intervall (min)	Regen (l/sha)	Intervall (min)	Regen (l/sha)
1	50,000	31	17,800
2	50,000	32	17,800
3	50,000	33	17,800
4	50,000	34	17,800
5	50,000	35	17,800
6	80,000	36	17,800
7	80,000	37	17,800
8	80,000	38	17,800
9	80,000	39	17,800
10	80,000	40	17,800
11	230,000	41	17,800
12	230,000	42	17,800
13	230,000	43	17,800
14	230,000	44	17,800
15	230,000	45	17,800
16	33,300		
17	33,300		
18	33,300		
19	33,300		
20	33,300		
21	26,700		
22	26,700		
23	26,700		
24	26,700		
25	26,700		
26	26,700		
27	26,700		
28	26,700		
29	26,700		
30	26,700		

Regenhistogramm: Euler T1 D45 KOSTRA 2020

