

ProDB: d:\...\planung_mit_abkoppelung_memmert\bÜba_progn_abkopp_memmert.rdb / RefDB: d:\...\rehm_hykas
 \BÜCHENBACHRef.mdb

Planungsbüro J.Wolfrum GmbH * Hagenstraße 13 * 90530 Wendelstein * Tel. 09129/8050 Fax: 09129/26088

Projekt: Gemeinde Büchenbach Planung 2024 SKO Planungen Gesamtentwässerung (integrale Entw.-Planung)

Regendaten

Station: RS1

Regenbezeichnung: Euler T3 D45 KOSTRA 2020

Regendauer: 45 min

Intervall (min)	Regen (l/sha)	Intervall (min)	Regen (l/sha)
1	66,700	31	24,400
2	66,700	32	24,400
3	66,700	33	24,400
4	66,700	34	24,400
5	66,700	35	24,400
6	110,000	36	24,400
7	110,000	37	24,400
8	110,000	38	24,400
9	110,000	39	24,400
10	110,000	40	24,400
11	310,000	41	24,400
12	310,000	42	24,400
13	310,000	43	24,400
14	310,000	44	24,400
15	310,000	45	24,400
16	46,700		
17	46,700		
18	46,700		
19	46,700		
20	46,700		
21	35,000		
22	35,000		
23	35,000		
24	35,000		
25	35,000		
26	35,000		
27	35,000		
28	35,000		
29	35,000		
30	35,000		

Regenhistogramm: Euler T3 D45 KOSTRA 2020

