

## Berechnungsergebnisse

| Becken-<br>Nummer                | Abfluss nach<br>Beckennummer | Beckenbezeichnung           | Drossel-<br>Abfluss | Erforderl.<br>Volumen | Bemerkungen |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| <b>DLB KA</b>                    | 0                            | RÜB DLB KA                  | 60,00 l/s           | 794 m³                |             |
| <b>SKO<br/>Jordangra<br/>ben</b> | DLB KA                       | SKO Jordangraben            | 40,00 l/s           | 91 m³                 |             |
| <b>SKO<br/>Stiergrabe<br/>n</b>  | DLB KA                       | Stauraumkanal Gewerbegebiet | 35,00 l/s           | 57 m³                 |             |