

===== ZUS-Datei =====

** MOMENT 10.05 **
**
** Modellierung von **
** Mischwasserentlastungsanlagen **

!!
!!! flächenspezifische Schmutzpotentiale gesetzt !!!
!!

Bilanzierungszeitraum : 04.01.1961 11:00 - 25.12.2012 21:30 Achtung: Ergebnissummen sind
51 a / 11 Mon / 21 d / 10 h / 30 min durch 52.00 (a) dividiert!

Niederschlag : echte Regenreihe
I-----I-----I-----I-----I
I hN I hN I TN I
I Regendatei I Vorgabe I (Bilanz) I (Bilanz) I
I I [mm/a] I [mm/a] I [h/a] I
I-----I-----I-----I-----I
I BÜBA_SMUSI_2024_5I 769.00 I 693.76 I 750.69 I
I-----I-----I-----I-----I

Parametereinstellungen/ Neigungsgruppe (DWA-A 118) : 1 2 3/4
Anfangsbedingungen : Muldenverluste [mm] : 1.5 1.0 0.5
Muldenverluste am Anfang [mm] : 1.5 1.0 0.5
Jahresverdunstungshöhe [mm] : 575.

Stoffparameter : I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I Stoff I N-Pot. I Absetzwirkung (%) I Spot I cS(def.) I cS(KLA) I
I - I kg/ha*a I s m g h I kg/m³ I mg/l I mg/l I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I AFS63 I 530.0 I 0.00 5.00 10.00 20.00 I 1.00 I 225.0 I 15.0 I
I CSB I 600.0 I 0.00 0.00 0.00 0.00 I 0.30 I 650.0 I 100.0 I
I BSB I 60.0 I 0.00 0.00 0.00 0.00 I 0.35 I 400.0 I 25.0 I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I

I-----I
I Schmutzkonzentration im Regenwasser cR in [mg/l] I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I Schmutzstoff I AFS63 I CSB I BSB I
I Neigungsgruppe I 1 2 3/4 I 1 2 3/4 I 1 2 3/4 I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
I 1. Regenreihe I 100.2 95.2 90.6 I 113.4 107.7 102.6 I 11.3 10.8 10.3 I
I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I

jährliche Zusammenfassung der Entlastungskenngrößen														
Bauwerk	Bez.	Typ/	Ab,a (ges)	Einw. (ges)	QT	QDr	qDr,R	V	VS	te	Entlastungs-			SFe/AbaI
Lage/ Straßenname		Absetzw.	ha	-	l/s	l/s	l/sha	m³	m³/ha	h	anz.	dauer	rate	AFS63
											-	h	%	kg/ha
RÜ 2 Wiesenstraße	RB02	RUE	4.91	443	1	68K13.71		7			47	11.71	15	63
RÜ 1 Jordangraben	RB01	RUE	9.01	1155	2	254K27.94		16			16	3.97	8	30
SKO_1 Jordangraben	BB02	SKOoH/h	18.20	2007	3	55K 2.84	354	19.5	6:15		74	43.85		92
RRB_01 zum SKO_1	BB_RRB02	RRBoH/h	18.20	2007	0	280K15.38	4100		-		0.23	0.13	29	92
SKO 2 Stiergraben	BB_01	SKO H/h	11.32	315	3	35K 2.78	227	20.0	2:20		62	36.82		121
RRB zum SKO_2	BB_RRB1	RRBoH/h	11.32	315	0	200K17.67	3000		-		0.10	0.05	26	121
DLB RÜB KLA	BB04	DLBoN/-	55.18	5221	11	60K 0.88	836	25.7	7:25		51	204.55	44	174
	Summe		55.18	5221	11	60	0.88	1417	25.7				44	174